



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Брянской области

наименование территориального органа МЧС России

Отделение надзорной деятельности по Почепскому району

наименование органа государственного пожарного надзора

243400, Брянская область, г. Почеп ул. Ленина, 21; тел. 3-17-32 E-mail: ondpochep@yandex.ru

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес

**АКТ № _____
обследования**

"23" января 2015 г.

13 час. 00 мин.

г. Почеп
(место составления акта)

Голубов Андрей Иванович, государственный инспектор Почепского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 10 ч. 00 мин. "23" января 2015 года по 13 ч. 00 мин. "23" января 2015 года проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ имени Карла Маркса»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного по адресу: г. Почеп, ул. Ново-Затинская, 48

При проведении обследования присутствовали: директор МБОУ «СОШ имени Карла Маркса» Лашина Елена Петровна

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п. по результатам которого установлено:

1. Краткая характеристика пожарной опасности объекта: МБОУ «СОШ имени Карла Маркса» осуществляющее образовательную деятельность, рассчитано на 250 детей, расположено в одноэтажном здании, 2 степени огнестойкости, общей площадью 1088,5 м², наружные стены выполнены из кирпича, потолочное перекрытие бетонное, кровля шиферная по деревянной обрешетке, отопление индивидуальное (от газовой котельной). Огнезащитная обработка деревянных чердачных конструкций проведена, проверка качества в настоящее время не требуется. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей при пожаре 2-го типа. Пожарная автоматика находится в рабочем состоянии, заключен договор на её техническое обслуживание, здание оборудовано системой радиомониторинга АПС с выводом сигнала на ПСЧ ПЧ-37, помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения, здание обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, имеется 1 пожарный резервуар по 300 м³ на расстоянии 30 м. Пути эвакуации и эвакуационные выходы содержатся в соответствии с требованиями по геометрическим размерам и применяемым отделочным материалам.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений), расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполнение.

2. в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3

Нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено

С актом обследования ознакомлен:

Директор МБОУ «СОШ имени Карла Маркса»
Лашина Елена Петровна

Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования


(подпись)

" 23 " января 20 15 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор МБОУ «СОШ имени Карла Маркса»
Лашина Елена Петровна

Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования


(подпись)

" 23 " января 20 15 г.

Вывод по результатам обследования:

МБОУ «СОШ имени Карла Маркса» **соответствует** обязательным требованиям пожарной безопасности

Обследование проводил:

Государственный инспектор
Почепского района по пожарному надзору
Голубов А.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 23 " января 20 15 г.




М.Л.П.*